

MEMO NORMATIVO

Portata I_z dei cavi (unipolari o multipolari) in rame, isolati in pvc, posati in tubo o canale, e massima corrente nominale I_n dell'interruttore di protezione contro il sovraccarico. *

Numero dei conduttori (*)	Sezione del cavo (mm ²)								
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	
2	I _z (A)	16,5	23	30	38	52	69	90	111
	I _n (A)	16	20	25	32	50	63	80	100
3	I _z (A)	15	20	27	34	46	62	80	99
	I _n (A)	10	20	25	32	40	50	80	80
4	I _z (A)	13	18	24	30	41,6	55	72	89
	I _n (A)	10	16	20	25	40	50	63	80
6	I _z (A)	12	16	21	27	36	49	63	78
	I _n (A)	10	16	20	25	32	40	63	63
8	I _z (A)	11	15	19,5	25	34	45	58,5	72
	I _n (A)	10	10	16	25	32	40	50	63
9	I _z (A)	10,5	14	19	24	32	43,5	56	69
	I _n (A)	10	10	16	20	32	40	50	63
12	I _z (A)	9,5	13	17	21	29	40	51,5	63,5
	I _n (A)	6	10	16	20	25	40	50	63
15	I _z (A)	9	12	16	20	28	37	48	59
	I _n (A)	6	10	16	20	25	32	40	50

* In casi particolari la portata può essere superiore ai valori indicati, che sono comunque cautelativi per i cavi unipolari.

(*) Escluso il conduttore di neutro di circuiti quadripolari sostanzialmente equilibrati e il conduttore di protezione.